

## 令和8年度新国立劇場舞台美術センター構内で使用する電気の供給FAQ

令和8年2月13日pm版

質問日	質問	回答
令和8年2月12日	仕様書3（7）ウにて検針日を「毎月1日」としているが、これは毎月のうちのどれか1日の意味か、ついたちの意味か。	毎月のうちのどれか1日の意であり、本件については「毎月23日」とする。
令和8年2月12日	仕様書3（4）及び契約書第4条のCO <sub>2</sub> 排出係数について、過去の実績及び供給開始時点の実績は対象となるか。	過去の実績及び供給開始時点の実績は対象とならない。供給期間中に同係数を満たすような電気の供給を行い、供給終了後にその資料を提出すること。入札の単価設定にあたっては同係数を満たすために必要な供給体制のためのコストも考慮すること。
令和8年2月12日	事前提出の確認/証明資料の提出に関しては封印は必要か。	不要。
令和8年2月12日	積算単価表をエクセルで提供できるか。	別途配賦。（2/13訂正）
令和8年2月12日	再入札の場合は辞退届は必要か。	不要。口頭での辞退でよい。
令和8年2月12日	30分値の提供は可能か。	不可。
令和8年2月12日	入札条件に供給者のCO <sub>2</sub> 排出係数（調整後）の指定があるが、これは本件提供メニューなのか供給事業者全体なのか、また、再エネ指定およびRE100指定の有無についてはどうか。	供給者のCO <sub>2</sub> 排出係数（調整後）については、供給者の全体の数値ではなく、本件で提供される電力のメニューでよい。また、再エネ指定およびRE100指定についてはこだわらない。